

Bierań, 22.11.2016 r.

ŚR. 6341.35.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2 i ust. 3, art. 127 ust. 1, ust. 3, art. 128 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), uwzględniając rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800), po rozpatrzeniu wniosku Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Bojszowach, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

orzekam



I. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Bojszowach przy ul. Świętego Jana 52 otrzymuje pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie do rowu G1 oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej zlokalizowanej w Bojszowach przy ul. Gościnniej oraz wód opadowych i roztopowych z terenu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bojszowach przy ul. Gościnniej (współrzędne geograficzne wylotu N 50°03'40.80" E 19°06'43.23"), przy zachowaniu następujących warunków:

1. Ilość ścieków komunalnych wprowadzanych do rowu G1:
 $Q_{\text{śrd}} = 480 \text{ m}^3/\text{d}$
 $Q_{\text{maxh}} = 200 \text{ m}^3/\text{h}$
 $Q_{\text{maxA}} = 175\,200 \text{ m}^3/\text{rok}$
2. Jakość ścieków komunalnych wprowadzanych do rowu G1 z oczyszczalni w Aglomeracji Bojszowy o RLM 6751:
 - a) BZT₅ 25 mg O₂/l
 - b) ChZT_{Cr} 125 mg O₂/l
 - c) zawiesiny ogólne 35 mg/l

Jakość ścieków komunalnych wprowadzanych do rowu G1, z uwagi na zastosowaną technologię oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego w SBR – sekwencyjnym reaktorze biologicznym, określana będzie w próbce powstałej ze zmieszanych próbek pobieranych, w okresie doby, z każdego spustu. Punkt poboru próbek ścieków oczyszczonych ustala się w studni pomiarowej na kolektorze odprowadzającym oczyszczone ścieki komunalne do rowu G1.

Pomiar ilości ścieków prowadzony będzie w oparciu o przepływomierz zabudowany na rurociągu odprowadzającym ścieki oczyszczone do odbiornika.

W przypadku uszkodzenia urządzenia pomiarowego urządzenie to należy bezzwłocznie naprawić lub wymienić. W przypadku niesprawności urządzenia pomiarowego ilość ścieków określana będzie metodą obliczeniową, na podstawie sond pomiaru poziomów napełnienia zbiornika wyrównawczego oraz reaktorów SBR.


Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o. Bojszowy
Wpłynęło:
Dnia 22.11.2016 r. Podpis 
Nr Dziennika 581.16.2016

3. Ilość wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do rowu G1 – $Q=25,9$ l/s, ze zlewni o całkowitej powierzchni 0,145 ha /teren Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bojszowach przy ul. Gościnnej/.
4. Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do rowu G1 nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających:
 - 100 mg/l zawiesin ogólnych,
 - 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.
5. Zobowiązuje się Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Bojszowach do utrzymywania w należytej sprawności technicznej wylotu urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do rowu G1 oraz rowu G1 w wyznaczonym zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód tj. na odcinku od wylotu urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do rowu G1 do ujścia rowu G1 do rzeki Gostyni.

II. Pozwolenie niniejsze wydaje się na czas oznaczony od 01.01.2017 r. do 31.12.2026 r.

- III.** Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- IV.** Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z 26.09.2016 r., uzupełnionym pismem z 17.10.2016 r. znak L.Dz. 517/GPK/2016 Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Bojszowach przy ulicy Świętego Jana 52, zwróciła się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w Bojszowach oraz wód opadowych i roztopowych z terenu PSZOK do rowu G1. Do wniosku dołączono m.in. dokumentację pn. „Operat wodnoprawny na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w Bojszowach oraz wód opadowych i roztopowych z terenu PSZOK do rowu G1, który uchodzi do rzeki Gostyni”, opracowaną przez p. Ewę Kwolik.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na szczególne korzystanie z wód. Szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne i zwykłe, w szczególności wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (art. 37 pkt 2 cyt. ustawy).

Ściekiem są m.in. wprowadzane do wód lub do ziemi wody zużyte na cele bytowe lub gospodarcze oraz wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów – art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. a i c ustawy Prawo wodne; przez wprowadzanie ścieków do ziemi rozumie się także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych (art. 31 ust. 5 ustawy Prawo wodne). Ściekiem komunalnym są ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi i roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych (art. 9 ust 1 pkt 16 ustawy Prawo wodne).

Urządzeniami wodnymi, w rozumieniu ustawy, są urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, m.in. rowy oraz wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych (art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a i f ustawy Prawo wodne).

Organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, na podstawie art. 140 ust. 1 Prawa wodnego, jest starosta.

Z przedłożonego wniosku wynika, iż oczyszczone w oczyszczalni ścieków SBR w Bojszowach ścieki komunalne, w ilości $Q_{\max d} = 480 \text{ m}^3/\text{d}$, po połączeniu z wodami opadowymi i roztopowymi z terenu PSZOK w Bojszowach wspólnym wylotem wprowadzane są do rowu G1 i spełniają warunki stawiane ściekom komunalnym i wodom opadowym i roztopowym wprowadzanym do urządzenia wodnego (rowu) – zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).

Uchwałą nr V/26/10/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Bojszowy, Sejmik Województwa Śląskiego wyznaczył Aglomerację Bojszowy o równoważnej liczbie mieszkańców 6 751 RLM, z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w miejscowości Bojszowy przy ul. Gościnniej.

Biorąc pod uwagę powyższe dla przedmiotowej oczyszczalni najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków wprowadzanych do ziemi z oczyszczalni ścieków w aglomeracji określono zgodnie z załącznikiem nr 3 do cyt. rozporządzenia dla RLM aglomeracji od 2000 do 9999, tj. BZT₅ – 25 mg O₂/l, ChZT₅ – 125 mg O₂, zawiesiny ogólne – 35 mg/l.

Zgodnie z obowiązującym cyt. rozporządzeniem liczba pobranych średnich dobowych próbek ścieków komunalnych z oczyszczalni w aglomeracji dla RLM od 2000 do 9999 nie może być mniejsza niż – 12 próbek w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki – 4 próbki w następnym roku; w przypadku gdy jedna próbka z czterech pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w następnym roku pobiera się ponownie 12 próbek. Pobór próbek ścieków dotyczy ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków komunalnych oraz wprowadzanych do ziemi z oczyszczalni ścieków komunalnych. W niniejszym przypadku oczyszczalnia zlokalizowana jest w Aglomeracji Bojszowy o RLM 6 751 i jak wskazano w dokumentacji próbki pobrane zostaną w ilości 12 sztuk w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki – 4 próbki w następnym roku. Miejscem poboru ścieków surowych będzie sitopiaskownik (miejsce przed sitem), natomiast miejscem poboru ścieków oczyszczonych będzie studnia pomiarowa na rurociągu odpływowym.

Z uwagi na brak możliwości określenia wartości ww. wskaźników zanieczyszczeń w średniej dobowej próbce tj. zgodnie z definicją cyt. rozporządzenia wartość zmierzona w próbce powstałej ze zmieszania próbek pobieranych ręcznie lub automatycznie w okresie doby, w odstępach co najwyżej dwugodzinnych, proporcjonalnych do przepływu, w niniejszej decyzji zastosowano zapis art. 128 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo wodne który stanowi, iż w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się sposób prowadzenia pomiarów jakości ścieków wprowadzanych do wód, wykraczający poza wymagania wynikające z przepisów o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne. W związku z tym, w pkt I ppkt 2 niniejszego pozwolenia wskazano sposób określania jakości ścieków komunalnych wprowadzanych do urządzenia wodnego z przedmiotowej oczyszczalni ścieków, charakteryzującej się cyklicznym odprowadzaniem oczyszczonych ścieków. Pozostałe wymagania dotyczące sposobu i zakresu prowadzenia pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do rowu regulują przepisy rozporządzenia wydanego w oparciu o art. 45 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne.

Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowej zlewni, w ilości $Q=25,9$ l/s pochodzący będą z terenów zanieczyszczonych (teren składowy) wyszczególnionych w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) i mogą być wprowadzane do ziemi, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych, co zostało określone w pkt I ppkt 4 decyzji. Spełnienie warunku dotyczącego nieprzekraczania dopuszczalnych wskaźników ww. zanieczyszczeń, zgodnie z obowiązującym cyt. rozporządzeniem, oceniane będzie na podstawie przeprowadzanych przez zakład (Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Bojszowach), co najmniej 2 razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających (w niniejszym przypadku dla potrzeb podczyszczenia odprowadzanych z przedmiotowej zlewni wód opadowych i roztopowych zainstalowano wpusty deszczowe z osadnikami zawiesin); eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowywane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia.

Na podstawie art. 127 ust. 7 ustawy Prawo wodne i przedłożonej dokumentacji ustalono strony przedmiotowego postępowania.

Wypełniając wymóg art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego pismem z 28.10.2016 r. znak ŚR. 6341.35.2016 zawiadomiono o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie wszystkie strony postępowania i poinformowano o możliwości zapoznania się z dokumentacją i składania uwag i wniosków oraz zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości. W wyznaczonym terminie strony nie skorzystały z możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz nie wniosły żadnych uwag i wniosków.

Wydając niniejszą decyzję skorzystano z zapisu art. 128 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo wodne, który stanowi, iż w razie potrzeby w pozwoleniu wodnoprawnym dodatkowo ustala się obowiązek wykonania robót lub uczestniczenia w kosztach utrzymania urządzeń wodnych, stosownie do odnoszonych korzyści i w pkt I ppkt 5 decyzji określono obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich poprzez zobowiązanie GPK sp. z o.o. w Bojszowach do utrzymania rowu G1 w wyznaczonym zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, tj. na odcinku do wylotu urządzeń kanalizacyjnych do rowu G1 do ujścia tegoż rowu do rzeki Gostyni (zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód obejmuje rów usytuowany na działkach nr: 389/57, 58, 59, 395/57, 397/57, 486/57, 488/56, 485/57, 487/56, 399/56, 401/55, 489/55, 491/54, 403/54, 121, 600/99, 601/99 jednostka ewidencyjna i obręb Bojszowy).

Niniejsza decyzja została wydana na okres 10 lat (termin obowiązywania niniejszej decyzji określono w pkt II decyzji) – na podstawie art. 127 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje się, w drodze decyzji, na czas określony, z zastrzeżeniem iż pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat. Biorąc pod uwagę, iż aktualnie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Bojszowach posiada decyzję Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 08.01.2007 r. znak ŚR. 6223/31/06, zmienioną decyzją z dnia 31.12.2013 r. znak ŚR. 6341.48.2013, udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu G1 oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni SBR w Bojszowach oraz wód opadowych i roztopowych w ilości $Q=25,9$ l/s, ze zlewni o całkowitej powierzchni 0,145 ha /teren Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bojszowach przy ul. Gościnniej/

z terminem obowiązywania do 31.12.2016 r., okres obowiązywania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego ustalono od 01.01.2017 r. (pkt II decyzji).

W pkt III i IV decyzji zamieszczono zapis art. 123 ust. 2 i 3 ustawy Prawo wodne, który stanowi, iż „Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia” – oznacza to, iż na etapie udzielania pozwolenia wodnoprawnego nie ma znaczenia czy Inwestor posiada tytuł prawny do nieruchomości niezbędnej do korzystania z uprawnień wynikających z przedmiotowego pozwolenia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, za pośrednictwem Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



z up. STAROSTY

Henryk Marcik
WICESTAROSTA

Otrzymują:

- Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
43-220 Bojszowy, ul. św. Jana 52
 - Gmina Bojszowy
43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35
 - Maria Zawadzka
 - Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.
40-039 Katowice, Powstańców 30
 - Województwo Śląskie
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46
 - Skarb Państwa
Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
w miejscu
 - ŚR. aa
- (adres osoby fizycznej w aktach sprawy)

Opłatę skarbową w wysokości 217,00 zł
przelano na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego
w Bieruniu w ING Banku Śląskim SA
(nr rach. bank. 46 1050 1399 1000 0090 3049 8563)
w dniu 22.09.2016 r.

INSPEKTOR
Wydziału Środowiska i Rolnictwa

mgr inż. Katarzyna Szafron