

Ogłoszenie nr 550060188-N-2020 z dnia 06-04-2020 r.

Bojszowy: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świerczyńcu wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Bojszowach Etap I – Kompleksowa realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Bojszowach

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świerczyńcu wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Bojszowach w ramach Osi priorytetowej 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania: 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 27671134200000, ul. ul. Świętego Jana 52, 43-220 Bojszowy, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 218 91 77, e-mail gpk@hot.pl, faks 32 218 91 77.

Adres strony internetowej (url): <https://gpkbojszowy.pl/category/bip/>

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Spółka z udziałami gminy 100%

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świerczyńcu wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Bojszowach Etap I – Kompleksowa realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Bojszowach

Numer referencyjny GPK/ZAG-OS/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pod nazwą: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Bojszowach. Projektowana przebudowa oczyszczalni ścieków w Bojszowach obejmuje zaprojektowanie, a następnie zainstalowanie, w dwóch istniejących pomieszczeniach prasy odwadniającej, mechanicznego zagęszczacza osadu wraz z instalacjami towarzyszącymi oraz wykonanie podziemnego zbiornika osadu zagęszczonego wraz z rurociągiem doprowadzającym do niego osad zagęszczony po uprzednim demontażu instalacji istniejącej prasy osadowej. Inwestycja będzie prowadzona na terenie działek: 241404_2.0001.AR_5.384/57, 241404_2.0001.AR_5.386/57 i 241404_2.0001.AR_5.388/57, które są własnością Inwestora, tj. Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bojszowach. GPK Sp. z o.o. W ujęciu technicznym przebudowa oczyszczalni w Bojszowach obejmuje wykonanie typowych obiektów oraz instalację typowych maszyn i urządzeń na terenie istniejącej, funkcjonującej oczyszczalni ścieków komunalnych. Będą to następujące obiekty: żelbetowy zbiornik osadu zagęszczonego o objętości czynnej $V_{cz} = 40 \text{ m}^3$ i całkowitej $V = 56 \text{ m}^3$ wraz z mieszadłem zanurzalnym o mocy 1 kW, rurociąg tłoczny osadu zagęszczonego wykonany z PE Dy 90 mm o długości około 30 m, maszyny i urządzenia wężła mechanicznego zagęszczania osadu: zbiornik pośredni (objętość 1 m³), pompa śrubowa do podawania osadu surowego na instalację (wydajność regulowana od 2 m³/h do 12 m³/h), mieszacz osadu z roztworem roboczym polielektrolitu (statyczny), zagęszczacz mechaniczny, śrubowo-bębnowego (wydajność 10 m³/h), pompa śrubowa osadu zagęszczonego (wydajność regulowana od 1 m³/h do 6 m³/h), instalacja do automatycznego przygotowywania roztworu polielektrolitu dostarczanego w postaci handlowej ciekłej i proszkowej, pompa śrubowa do podawania roztworu polielektrolitu (wydajność regulowana od 0,2 m³/h do 1 m³/h), zespół odzysku z odcieków technologicznych wody płuczającej, wymagane pomosty i wciągarki robocze do obsługi instalacji, układ sterowania (oparty na sterowniku PLC), pompa zatapialna (wymiana w istniejącym zbiorniku osadu nadmiernego) o wydajności $Q = 12 \text{ m}^3/\text{h}$ i wysokości podnoszenia $H = 6 \text{ m}$ sł. H₂O. Zakres przedmiotowego projektu i wynikający z niego zakres robót przedstawia się następująco: Etap 1: wykonanie zbiornika osadu zagęszczonego wraz z mieszadłem i rurociągiem tłocznym osadu zagęszczonego (od pompy osadowej osadu zagęszczonego zabudowanej w pomieszczeniu po prasie odwadniającej). Etap 2: rozbiórka istniejących maszyn, urządzeń, instalacji i elementów pomocniczych wężła mechanicznego odwadniania osadów, które rozlokowane są w pomieszczeniu magazynowania, roztwarzania i dozowania flokulantu oraz w pomieszczeniu prasy odwadniającej osad. Etap 3: zabudowa nowych maszyn, urządzeń, instalacji i elementów pomocniczych wężła mechanicznego zagęszczania osadów w pomieszczeniach zwolnionych w wyniku rozbiórki opisanej powyżej. Etap 4: uruchomienie nowej instalacji wraz z osiągnięciem zakładanych parametrów technologicznych oraz końcowe oddanie instalacji do użytku.

II.5) Główny Kod CPV: 45252127-4

Dodatkowe kody CPV:

45100000-8,

45200000-9,

45252200-0,

45330000-9,

45311200-2,

71320000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, w przewidzianym terminie, tj. do dnia 20.03.2020 r. do godz. 9:00 nie zostały złożone żadne oferty. Zamawiający w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp nie zmieniając warunków przedmiotowego zamówienia, postanowił o jego udzieleniu w trybie z wolnej ręki.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budowlane MAZUR Sp. z o.o. Sp. K, sekretariat@fbmazur.pl, ul. Złote Łany 21A, 43-215, Jankowice, kraj/woj. śląskie